

Saksbehandler:  
**Robert Balteskard**  
98078691  
robert.balteskard@lucerna.no

## Goliat Vind - Tilknytningskø

Viser til forespørsel om nettkapasitet for tilknytning av 75 MW havvind fra prosjektet Goliat Vind.

Lucerna har gjennomført driftsmessig forsvarlig (DF) vurdering og modenhetsvurdering av prosjektet og søkt Statnett om DF-vurdering og reservasjon av kapasitet i overliggende nett.

Lucerna vurderer tiltaket som driftsmessig forsvarlig (DF-JA) å tilknytte i vårt nett og er vurdert som modent nok for å bestille kapasitet i overliggende nett. Statnett har i brev av 20.12.23 bekreftet at det er kapasitet i transmisjonsnettet og de vurderer tilknytningen som driftsmessig forsvarlig (DF-JA). Det presiseres at det pt. ikke er reservert kapasitet i nettet.

I Lucernas nett står prosjektet nå i kø for tilknytning i eksisterende nett i påvente av reservasjon av kapasitet eller kø-plass i transmisjonsnettet. Reservasjon kan først gis når dette er koordinert på begge nettnivåene.

Med hilsen

**Robert Balteskard**

For Lucerna AS

*Dette brevet er elektronisk signert*