



DET KONGELIGE KOMMUNAL- OG ARBEIDSDEPARTEMENT

KONTORADRESSE: PILESTREDET 33 — TELEFON 20 22 70 — TELEX 16093 KADEP N

POSTADRESSE: POSTBOKS 8112, DEP., OSLO 1

Rundskriv H-3/83
J.nr. 34/83 BB
13. januar 1983

Til

Fylkesmennene

Fylkeskommunene

Kommunene v/bygningsrådene

ENDRING AV REGLER OM RØYKPIPER OG ILDSTEDER I BYGGEFORSKRIFTENES KAPITTEL 49:122, :226 OG :231 - OPPHEVELSE AV KRAV OM BRUK AV ASBEST OG INNFORING AV YTELSESKRAV FOR ISOLASJON AV RØYKPIPER OG ILDSTEDER

Kommunal- og arbeidsdepartementet har i dag foretatt endring i de bestemmelser i byggeforskriftene som stiller krav til bruk av asbest ved oppføring av røykpipe og ildsted (kapittel 49:122, :226 og :231). Endringen består i at bestemmelsene om isolering med asbest av henholdsvis 2 mm, 4 mm og 4 mm tykkelse er opphevet og erstattet med regler om ytelseskraV slik at isolering skal ha en varmemotstand på henholdsvis $0,02 \text{ m}^2 \text{ K/W}$, $0,04 \text{ m}^2 \text{ K/W}$ og $0,04 \text{ m}^2 \text{ K/W}$. Varmemotstanden vil etter dette være som tidligere, men vil nå være mulig ved bruk av andre materialer enn asbest.

Forskriftsendringen er foretatt på grunn av den fare for helseskade som er en følge av asbestbruk. På dette grunnlag ber vi om at bygningsrådene frarår bruk av materialer som inneholder asbest. Tilfredsstillende brannteknisk isolering vil kunne oppnås bl.a. ved bruk av harde mineralfiber-, vermikulitt- eller kalsiumsilikatplater. Vi viser for øvrig til forskrift av 9. desember 1976, gitt av Statens arbeidstilsyn, som regulerer bruk av asbest der arbeidsmiljøloven gjelder.

Forskriftsendringen vil bli tatt inn i Norsk Lovtidend, avd. I.

./.

Vi vedlegger noen eksemplarer av dette rundskrivet med forskriftene slik de nå skal lyde, og ber om at det blir gjort kjent for Deres tjenestemenn.

Etter fullmakt

Jan Kristiansen
Jan Kristiansen

T. Grotmol
T. Grotmol

**FORSKRIFT OM ENDRING I BYGGEFORSKRIFTER AV 1. AUGUST 1969
KAPITTEL 49 OM RØYKPIPE, VARMEANLEGG OG ILDSTED, OLJE-
FYRINGSANLEGG**

Kommunal- og arbeidsdepartementet har 13. januar 1983 med hjemmel i § 6 i bygningsloven av 18. juni 1965 endret kapittel 49:122, :226 og :231 i byggeforskrifter av 1. august 1969 som senest er revidert 26. november 1982.

Kapittel 49:122 første ledd skal lyde slik:

"Pipeløpets indre flate skal være minst 230 mm fra brennbart materiale. Dette gjelder ikke golvbord, himlingspanel, golv- og taklister av tre, hvis pipa har minst 20 mm tykk puss og det mellom puss og treverk er et lag ubrennbar isolasjon med varmemotstand minst $0,02 \text{ m}^2 \text{ K/W}$."

Kapittel 49:226 skal lyde slik:

"Ved ildsted som er delvis innebygd slik at luften bare mangelfullt kan sirkulere under ildstedet (f.eks. kaminovn), skal tregulv under ildstedet og innbygningen isoleres med ubrennbar isolasjon med varmemotstand minst $0,04 \text{ m}^2 \text{ K/W}$."

Kapittel 49:231 første ledd skal lyde slik:

"Murt peis skal stå på underlag minst A 60. Hvor murverket støter mot brennbart materiale, skal det ha en tykkelse av minst 470 mm. Denne tykkelse kan innskrenkes til 350 mm når det isoleres mellom murverket og det brennbare materialet med ubrennbar isolasjon med varmemotstand minst $0,04 \text{ m}^2 \text{ K/W}$."

Denne forskriften trer i kraft straks.