

Rundskriv fra Kommunal- og arbeidsdepartementet

DE NYE BYGGEFORSKRIFTER AV 1. AUGUST 1969 —
IKRAFTTREDEN. TRYKKFEIL OG FORETATTE KORREKSJONER.

Rundskriv. J. nr. 5557/69
19. desember 1969.

Fortegnelse over trykkfeil og foretatte korreksjoner i første opplag
av Byggeforskrifter av 1. august 1969

Kap. 26:21 annen setning.

Kjeller og loft regnes hver for seg med i etasjetallet når det er innredet rom for varig opphold og disse rom har en større utstrekning enn $\frac{1}{3}$ av bygningens grunnflate.

Kap. 32:33 annet og tredje ledd.

Annet ledd:

Dør fra kjeller til trapperom skal være branntrygg dør minst A 60.

Tredje ledd første setning:

Dør fra trapperom til korridor og loft skal være brannherdig dør minst B 30.

Kap. 32:34 første setning.

I brannherdig bygning og i trebygning skal vegger og tak ha tennvernende kledning minst A 10.

Kap. 34:31

Sprøytemaling med brennbare væsker må bare utføres i rom som er minst brannherdig.

Kap. 34:32 annen setning.

Dør til annet rom skal være brannherdig dør minst B 30.

Kap. 34:36 annet ledd siste setning.

Går kanalen gjennom andre rom, skal den være utført i minst A 30.

Kap. 38:33 første setning.

Bærende konstruksjoner, vegger, tak og himling som er av brennbart materiale, kles med tennvernende kledning minst A 10.

Kap. 38:43 første og annet ledd.

Første ledd:

Bærende konstruksjoner skal være minst A 30. Ikke bærende vegger utføres av ubrennbart materiale, dog kan vegger i små rom innen garasjen utføres med tennvernende kledning minst A 30.

Annet ledds nr. a) første setning:

a) Frittliggende én-etasjes garasje kan oppføres av tre med innvendig tennvernende kledning minst A 30 når bygningens grunnflate ikke overstiger 400 m² eller den ved brannvegg er delt opp i seksjoner av høyst denne størrelse.

Kap. 38:47 første setning.

Store garasjeanlegg skal deles ved vegg minst A 60, slik at golvflaten i hver av de atskilte delene ikke overstiger

Kap. 38:533 siste setning.

Annen garasje skal ha mekanisk ventilasjon som minst sikrer luftveksling etter tabell i kap. 47:141

Kap. 42:4 første ledd tredje setning.

Konstruksjonen skal derfor avgrenses mot grunnen for å sperre mot fuktighet og vanndamp.

RUNDSKRIVET

Ved Departementet's rundskriv av 23. august 1969 ble de nye byggeforskrifter gjort kjent for de fylkeskommunale og kommunale bygningsmyndigheter. Samtidig ble det antydnet at departementet regnet med å sette forskriftene i kraft ved årsskiftet 1969/70. Utarbeidelsen av veiledningen til forskriftene har tatt lenger tid enn beregnet. På grunn herav og for at den pågående kursvirksomhet som forskriftene for en vesentlig del bør være avsluttet før forskriftene tar til å gjelde, fastsetter departementet at de nye forskriftene skal settes i kraft fra 1. april 1970.

En har rettet trykkfeil og foretatt korreksjoner i det trykte eksemplar av forskriftene — kfr. vedstående fortegnelse.

Etter fullmakt

E. Schulze Johan L. Ditlefsen

UTGIVERS ANMERKNING:

I det nytrykk av byggeforskriftene som er inntatt i del 2 av denne publikasjon, er feil rettet og korreksjoner foretatt. En komplett fortegnelse over disse feil har vi imidlertid tatt med for at de abonnenter som ønsker det, kan foreta rettelser i allerede anskaffede eksemplarer av forskriftenes 1. opplag.

Nytt og rettet forskriftshefte i format A-5 foreligger, og kan bestilles fra Byggtjeneste. Pris kr. 12.— inkl. moms